

Městský úřad Černošice
Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

OBECNÍ ÚŘAD	
VESTEC	
ID: 23329626	
Došlo dne:	01-09-2010
č.j.	1619/10 přílohy.....
založeno	

oprávněná úřední osoba: Ing. Václav Čokrt
telefon: 221 982 217, fax: 221 982 299
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz
počet stran: 6
Spis. zn.: ŽP/S MEUC-022925/2010/V/Čo
Č. j.: ŽP/MEUC-022925/2010/V/Čo-SP

Dle rozdělovníku

Praha dne 30.8.2010

Věc: Vestec - ul. Vídeňská – Kanalizační stoka, vodovodní řad, č.parc. 245/5 a 1025/1 v kat. ú. Vestec u Prahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

pro investora - t.j. Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IČ: 60162694, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, zastoupené na základě plné moci společností VPÚ Plzeň, s.r.o., se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň,

v souladu s § 115 vodního zákona:

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1) vodního zákona, ke zřízení vodních děl:

- SO 01 Kanalizace - stoka splaškové kanalizace PVC DN 300 o délce 54,77 m, se 2 ks revizních šachet, [441]

Účel: Odvádění odpadních vod z vojenského areálu ve Vestci do veřejné splaškové kanalizace a jejím prostřednictvím na ČOV Vestec.

- SO 03 Vodovod - vodovodní řad PE SDR 11 160/14,6 (DN 150) o délce 55,40 m s 1 ks nadzem. hydrantu, [432]

příslušnost vodárenského zařízení k systému vodovodu – soustava Želivka
velikost zásobovaného spotřebiště – cca 16 obyvatel (kanceláře (50 osob) s celk. spotřebou 800 m³/rok)

Účel: Zásobování vojenského areálu ve Vestci pitnou vodou z veřejného vodovodu.

dle projektu stavby Vestec – výstavba přípojky inženýrských sítí – SO 01 Kanalizace, SO 03 Vodovod, kterou v 11/2009 pod č. zak. 4410/04-600 vypracovala společnost VPÚ Plzeň, s.r.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, a kterou ověřil Ing. Zdeněk Černý - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT - 0200054.

v kraji Středočeském okrese Praha-západ, obci Vestec, v ulici Vídeňská, na pozemcích č.parc. 245/5 a 1025/1 v kat. ú. Vestec u Prahy, ČHP: 1-12-01-006, HGR: 625.

Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti, jejichž splnění zajistí investor:

1. Bude technicky zabezpečena stabilita sousedních objektů a jejich ochrana před otřesy, hlučností a prašností.
2. Bude zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace.

3. Prostorová poloha stavby bude vytýčena subjektem k tomu oprávněným. Investor zajistí vytýčení a ochranu stávajících inženýrských sítí a odpovídá za jejich případné poškození. Správci sítí budou vyzooměni o zahájení výkopových prací minimálně tři týdny před realizací.
4. Bude zajištěna průjezdnost komunikací, ukládání výkopku musí respektovat ochranná pásma sítí a dopravní a komun. pruhy bez omezení. V případě potřeby budou zřízeny přejezdy k jednotlivým nemovitostem.
5. Bude provedeno zajištění výkopů pro vodní díla, v noční době budou řádně osvětleny výstražnými světly.
6. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se záměry povolenými podle zvláštních předpisů.
7. Budou splněny podmínky závazného stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje č.j. HSKL - 58-953/KL-2009 ze dne 25.1.2010, t.j.:
 - Bude proveden 1 ks nadzemního hydrantu dle projektové dokumentace a tohoto stanoviska na vodovodním řádu DN 125.
 - V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.
 - Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovení objížďných tras na HZS Stč. kraje, oddělení prevence a krizového řízení, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice, 15 dní předem.
 - Bude zajištěn hydrodynamický tlak 0,2 MPa a průtok 6 l/s na nejméně příznivém hydrantu, v případě užití posilovací čerpací stanice bude tato odpovídat požadavkům čl. 7 ČSN 73 0873 (náhradní zdroj elektrické energie, náhradní čerpací zařízení).
 - při realizaci bude dodržena ČSN 73 0873, při kolaudačním řízení bude předložena výchozí revizní zpráva (v minimálním rozsahu stanoveném přílohou C ČSN 73 0873).
 - Na komunikacích bude dopravním značením vymezen zákaz stání a odstavení vozidel alespoň v 1 jízdním pruhu.
8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje zn. 21132-212/09/HOK/Se ze dne 4.1.2010:
Nejpozději ke kolaudaci stavby bude předloženo:
 - Rozbor vzorku vody z kolaudovaného vodovodu v rozsahu „krácený“ dle vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklad o desinfekci a proplachu vodovodu.
 - Že výrobky přicházející do přímého styku s vodou (před uvedením na trh) byly ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody dle § 5 odst. 2 zákona.
9. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních nebo rozhodnutích, která jsou specifikována v odůvodnění tohoto rozhodnutí a jsou uložena ve spisu tohoto vodoprávního řízení.
10. S přebytečným výkopkem a odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.2012.
12. Dle § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
13. Po ukončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu podle § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
14. Vodovod a splašková kanalizace budou sloužit pro veřejnou potřebu; správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
15. Po vydání kolaudačního souhlasu bude zkolaudovaná stoka splaškové kanalizace doplněna do schváleného kanalizačního řádu obce Vestec.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Ve stanovené lhůtě, t.j. do 28.7.2010, nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.

O d ů v o d n ě n í

